RAPPORTO D'INTERVENTO

202410141237

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE

ACCREDIA ENTE DI ACCREDITAMENTO

ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano

Data: 14-10-2024

Commessa:

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	11:30	12:30	Intervento per verifica infiltrazione PV Euronics. Si riscontra accumulo di acqua piovana anomalo in corrispondenza dell'infiltrazione per mancanza di pendenza della copertura.
SFORZA	11:30	12:30	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Massimiliano Attanasio
Committente