



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Belvedere Resort CC La Birreria**

Data: **04-12-2024**

Commessa: **Vostra richiesta mail**

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	15:30	16:30	Intervento per verifica scatto continuo interruttore luminarie natalizie esterne. Verificata la funzionalità dell'interruttore differenziale mediante apposita strumentazione, risultando in perfetta efficienza. Le continue disconnessioni dell'interruttore differenziale sono risultate causate dalle luminarie natalizie, collegate all'impianto tramite cavi con giunzioni non effettuate correttamente. Le giunzioni approssimative hanno probabilmente generato dispersioni elettriche, causando lo scatto del differenziale.

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
 Responsabile Tecnico

Caterina Esposito
 Committente