



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Ceetrus italy CC Neapolis**

Data: **05-12-2024**

Commessa: **ordine n°2024-1976/503**
del 14/10/2024

| PERSONALE | ORE DI LAVORO | | DESCRIZIONE LAVORI |
|------------|---------------|--------------|--|
| | Ora arrivo | Ora partenza | |
| G LA ROSSA | | | Manutenzione straordinaria UTA con pulizia approfondita degli scambiatori aria/aria Fornitura e posa in opera di n°2 inverter comando ventilatori Prove di funzionamento. N.B. Il lavoro svolto si è discostato da quanto preventivato inizialmente, in quanto la semplice sostituzione degli inverter non avrebbe risolto il problema principale legato alla telegestione. Per questo motivo, è stato necessario adottare un approccio diverso per garantire la piena funzionalità del sistema. Sono stati installati n°2 timer per il controllo delle accensioni di tutte le UTA e n°7 teleruttori per il controllo dei ventilatori. Eseguita modifica dei cablaggi dei quadri di controllo locale UTA. |
| SFORZA | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTALE ORE DI LAVORO **Programmaione orari di accensione dalle ore 08:00 alle ore 22:00** = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
 Responsabile Tecnico

Salvatore Goglia
 Committente