



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano**

Data: **17-12-2024**


Commessa: **Vs mail del 17/12/24 ore 18.20**
Intervento urgente

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
L. LA ROSSA	18:30	19:30	Intervento urgente per verifica impianto antincendio sprinkler. La pompa jolly a servizio impianto sprinkler risulta mal funzionante e causa la partenza dell'elettropompa. Si raccomanda revisione o eventuale sostituzione pompa jolly.

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____


 Luigi La Rossa
 Responsabile Tecnico


 M. Attanasio
 Committente