RAPPORTO D'INTERVENTO

202503031057

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano

Data: 03-03-2025

Commessa: Vostra richiesta mail

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	09:00	12:00	Intervento per verifica malfunzionamento cancello varco 4. Sostituzione di n2 coppie di fotocellule BFT MURA 30. Collegamenti e prove di funzionamento. Ripristino interruttore illuminazione viabilità.
SFORZA	09:00	12:00	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
Responsabile Tecnico

Massimiliano Attanasio
Committente