RAPPORTO D'INTERVENTO

202506031550

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Vesuvio Retail CC Porte di Pompei

Data: 03-06-2025

Commessa: Intervento in urgenza
Come da telefonata intercorsa

PERSONALE	ORE DI LAVORO	
	Ora arrivo	Ora partenza
A. LA ROSSA	14:30	16:30
L. LA ROSSA	14:30	16:30

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per ripristino mancato avviamento gruppo elettrogeno in seguito a mancanza rete enel.
Prove di accensione varie
Controllo livello gasolio (cm 30)
Controllo centralina di scambio rete gruppo.
Non si riscontrano anomalie, il gruppo si lascia in regolare funzionamento automatico.

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Antonio La Rossa
Responsabile Tecnico

La Vigilanza
Committente