RAPPORTO D'INTERVENTO

202507101230

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE

ACCREDIA

ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

**CLIENTE:** Ceetrus italy CC Neapolis

**Data:** 08-07-2025

**Commessa:**

| PERSONALE | ORE DI LAVORO | | DESCRIZIONE LAVORI |
|---|---|---|---|
| | Ora arrivo | Ora partenza | |
| F SFORZA | 10:30 | 16:00 | Verifica Funzionamento Centrale Notifire x guasti Sostituzione di 2 vetrini pulsanti allarme M.S.Grillo Sport Sostituzione di 4 batterie 12v 7AH Alimentatore Porte Deposito M.S. e EFC Prove funzionamento ok |
| V DE SICA | 10:30 | 16:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____

€ _____

€ _____

€ _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Pietro Califano

Pietro Califano
*Responsabile Tecnico*

Salvatore Goglia
*Committente*