



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Consorzio dei Proprietari Centro Mugnano**

Data: **30-07-2025**

Commessa: **Vs richiesta mail**

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	08:00	12:00	Intervento per verifica anomalia impianto Sprinkler. Riscontrata avaria pompa di compensazione causata da funzionamento a secco. La causa principale del malfunzionamento è stata la valvola di non ritorno sull'aspirazione bloccata chiusa. Tale blocco ha impedito il corretto afflusso d'acqua alla pompa, provocandone la marcia a secco e la successiva rottura. -Smontaggio e sostituzione valvola di non ritorno da 1" 1/2 bloccata. Necessaria sostituzione della pompa per consentire il ripristino del corretto funzionamento impianto Sprinkler.
LUCCO	08:00	12:00	
DE ANGELIS	08:00	12:00	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

 Giuseppe La Rossa
 Responsabile Tecnico

 Giuseppe Ferrara
 Committente