



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
 Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: **Belvedere Resort CC La Birreria**

Data: **13-08-2025**

Commessa: **Impianto cdz Pepco**

PERSONALE	ORE DI LAVORO		DESCRIZIONE LAVORI
	Ora arrivo	Ora partenza	
G LA ROSSA	08:30	10:30	-Intervento per verifica impianto clima pv Pepco -Riscontrato scatto interruttori termici compressori unità condizionamento. -Effettuato controllo quadro elettrico. -Ripristinati interruttori termici e riavviata macchina. -Verificato funzionamento regolare dopo riarmo. Note: Lo scatto degli interruttori termici é dovuto probabilmente alle alte temperature degli ultimi giorni, con conseguente surriscaldamento dei compressori. Pertanto vanno riarmati manualmente all'occorrenza.
GF LA ROSSA	08:30	10:30	

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Giuseppe La Rossa
 Responsabile Tecnico

Laura Merolla
 Committente