RAPPORTO D'INTERVENTO

202510271759

LA ROSSA Impianti S.R.L.

ITACA ITALIANA CERTIFICAZIONI AZIENDE — ACCREDIA — ISO 9001:2015

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E NAVALE • TUBISTERIA • CARPENTERIA E MONTAGGI

Sede: Via Napoli Roma verso Scampia, 151 - 80144 Napoli - Tel. 081 702 37 18
Partita IVA 07279280635 • e-mail: info@larossaimpianti.it • larossaimpianti@pec.it

CLIENTE: Italica Retail Conad Mugnano

Data: 27-10-2025

Commessa: Intervento urgente

PERSONALE	ORE DI LAVORO	
	Ora arrivo	Ora partenza
L. LA ROSSA	17:00	18:00
G. LA ROSSA	17:00	18:00

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento in urgenza per perdita copiosa su tubazione acqua addlcitore macchina del ghiaccio.
By pass della tubazione per consentire la produzione di ghiaccio in pescheria.
Si rileva la cartuccia delle resine rotta. Si rimanda a successivo intervento di sostituzione della cartuccia.

TOTALE ORE DI LAVORO x € _____ = € _____

MATERIALE FORNITI: _____ € _____
_____ € _____
_____ € _____
_____ € _____

TOTALE MANODOPERA + MATERIALI FORNITI (I.V.A. ESCLUSA) = € _____

Luigi La Rossa
Responsabile Tecnico

Luigi Normino
Committente